

MEDICÃO N.º	DATA	HORA	SETOR	ATIVIDADE OPERAÇÃO LOCAL	NÍVEL MEDIDO (LUX)	NÍVEL MÍNIMO RECOMENDADO (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
11	02.12.86	Manhã	Costura	Maquina costura nº 0528	600	1000	Influência iluminação natural e artificial
12	"	"	"	Mesa de colagem	550	250	" " " "
13	"	"	"	Mesa de abastecimento da esteira nº 1	600	250	" " " "
14	"	"	Deposito de inflamáveis líquidos	Ao lado dos tonéis	50	150	Influência iluminação natural
15	"	Tarde	Montagem	Martelete	300	1000	Influência iluminação natural e artificial
16	"	"	"	Lixadeira	350	1000	" " " "
17	"	"	"	Maquina calceira	450	1000	" " " "
18	"	"	"	Mesa de colagem	450	250	" " " "
19	"	"	"	Máquina de montar bico	650	1000	" " " "
20	"	"	"	Prensa sorveteira	500	1000	" " " "

TECNICO Engº Fernando Carvalho Laydner