

MEDICAO N.	DATA	HORA	SETOR	ATIVIDADE OPERAÇÃO LOCAL	NIVEL MEDIDO (LUX)	NIVEL MINIMO RECOMENDADO (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
41	23.11.90	manhã	Acabamento	pistola braço mecânico	380	500	iluminação artificial e natur
42	"	"	"	pistola braço rotativo	190	500	" "
43	"	"	"	área de preparação de produtos	450	500	" "
44	"	"	"	pistola braço rotativo 249	380	500	" "
45	"	"	"	pistola braço rotativo 249	500	500	" "
46	"	"	"	máquina cortina	500	500	" "
47	"	"	"	impressoras	670	500	" "
48	"	"	"	prensa 267	500	500	" "
49	"	"	"	prensa 48	360	500	" "
50	"	"	"	prensa 49	380	500	" "

TÉCNICO Eng^o Marco Antônio Cabral Niederauer