

MEDIÇÃO	DATA	HORA	SETOR	ATIVIDADE OPERAÇÃO LOCAL	NIVEL MEDIDO (LUX)	NIVEL MINIMO RECOMENDADO (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
51	23.11.90	manhã	Acabamento	saída das máquinas braço mecânico	400	500	iluminação natural e artificial
52	"	"	"	espelhadora	1000	500	" " "
53	"	"	Fulões/Secagem	placas secoterm	480	250	" " "

TÉCNICO Eng^o Marco Antônio Cabral Niederauer