

### AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

Empresa: <b>MÁQUINAS INCOMAQ LTDA.</b>			Setor:			
MEDIÇÃO No	DATA	TURNO	LOCAL DA MEDIÇÃO / OPERAÇÃO EXECUTADA	NIVEL MEDIDO (LUX)	NIVEL MINI (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO

01	04/07/97	Manhã	Administração - mesa	220	500	ILUMINAÇÃO DEFICIENTE
02			Administração - mesa	350	500	ILUMINAÇÃO DEFICIENTE
03			Montagem - Banca	400	250	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
04			Montagem - Banca	315	250	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
05			Usinagem - torno	420	500	ILUMINAÇÃO DEFICIENTE
06			Usinagem - torno	290	500	ILUMINAÇÃO DEFICIENTE
07			Caldeiraria - Geral	270	250	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
08			Caldeiraria - Esmerilhadeira	280	250	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
09			Caldeiraria - Guilhotina	560	250	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
10			Caldeiraria - Dobradeira	270	250	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
11			Caldeiraria - Prensa	270	250	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
12			Usinagem - Plaina	370	250	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
13			Caldeiraria - Solda	290	250	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
14			Pintura - Geral	540	500	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE
15			Manutenção - Geral	450	250	ILUMINAÇÃO SUFICIENTE

MAQUINAS INCOMAQ LTDA.

*[Assinatura]*