

SESI

## AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

Empresa: INJESUL IND. TERMOPLÁSTICA LTDA.

M E D I Ç Ã O N o	DATA	HORA	SETOR	ATIVIDADE OPERAÇÃO LOCAL	NÍVEL	NÍVEL	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
					MEDIDO (LUX)	MÍNIMO RECOMENDADO (LUX)	
18	21.12.94	Manhã	Depósito	Moinho 3	100	150	Iluminação artificial e natural
19	21.12.94	Manhã	Depósito	Moinho 2	70	150	Iluminação artificial e natural
20	21.12.94	Manhã	Depósito	Betoneiras	140	150	Iluminação artificial e natural
21	21.12.94	Manhã	Depósito	Armazenamento	300 a 500	200	Iluminação artificial e natural
22	21.12.94	Manhã	Administração	Mesa Jorge	500	500	Iluminação artificial e natural
23	21.12.94	Manhã	Administração	Mesa Neila	560	500	Iluminação artificial e natural
24	21.12.94	Manhã	Administração	Mesa Vera	520	500	Iluminação artificial e natural
25	21.12.94	Manhã	Administração	Mesa Fátima	600	500	Iluminação artificial e natural
26	21.12.94	Manhã	Administração	Sala vendas	350	500	Iluminação artificial e natural