Data	Periodo	Local Medição	Máq. nº	Condições Medição	LUX local	Existente	NBR 5.413
		Administração					
6/3/2006	Tarde	Mesa financeiro	_	próximo trabalhador	700	Artificial/Natural	500 Lux
6/3/2006	Tarde	Mesa departamento pessoal	_	próximo trabalhador	620	Artificial/Natural	500 Lux
6/3/2006	Tarde	Mesa compras	_	próximo trabalhador	584	Artificial/Natural	500 Lux
6/3/2006	Tarde	Mesa computador	_	próximo trabalhador	536	Artificial/Natural	500 Lux
6/3/2006	Tarde	Telefonista	_	próximo trabalhador	528	Artificial/Natural	500 Lux
6/3/2006	Tarde	Sala da diretoria	_	próximo trabalhador	540	Artificial/Natural	500 Lux
		Pintura peças					
6/3/2006	Tarde	Cabine pintura	_	próximo trabalhador	540	Artificial/Natural	500 Lux
6/3/2006	Tarde	Cortar tubos	_	próximo trabalhador	520	Artificial/Natural	500 Lux
6/3/2006	Tarde	Usinar tubos	_	próximo trabalhador	515	Artificial/Natural	500 Lux
6/3/2006	Tarde	Montar componentes	_	próximo trabalhador	516	Artificial/Natural	500 Lux
6/3/2006	Tarde	Carregar gás nitrogênio	_	próximo trabalhador	523	Artificial/Natural	500 Lux
6/3/2006	Tarde	Colocar ponteira na prensa	_	próximo trabalhador	527	Artificial/Natural	500 Lux