

AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

Setor : cantina-geral			nº funcionários	
Nº DA MEDIÇÃO	SETOR DA MEDIÇÃO	AVALIAÇÃO DE LUMINAMENTO FONTE DE ILUMINAMENTO E CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO	NÍVEL DE ILUMINAMENTO (LUX)	
			NÍVEL EFETIVO	MÍNIMO RECOMENDADO
01	escrit-	escirtótio	320	500
02	engarra	lavagem vasilhame	140	150
03	engarra	engarrafadora	80	150
04	engarra	rolhadeira	90	150
05	engarra	rotuladeira	70	150
06	cantina	filtro	70	150
07	cantina	bomba	90	150
08	recebim	esmagadeira	310	150
09	recebim	balança	230	150
10	recebim	bomba/prensa	130	150