

Iluminamento

**Núcleo de Pesquisa e Apoio à Indústria - NAI
S.A.**

**Centro de Ciências Tecnológicas
Laudo nº 0020/95/NAI - Fl. 2 de 3**

Empresa: Indl. Hahn Ferrabraz

Endereço: Sapiranga - RS

Nº	Data	Turno	Setor / Descrição	Atividade Operação Local	Nível de Iluminamento (LUX)		Condições da Medição
					Medido	Mínimo Recomendado	

21	15.06.94	tarde	Manutenção	Bancada Mecânica	200	500	
22	15.06.94	tarde	Manutenção	Bancada Elétrica	120	500	
23	15.06.94	tarde	Manutenção	Bancada Pneumática	150	500	
24	15.06.94	tarde	Acabamento	Depósito	200	200	
25	15.06.94	tarde	Acabamento	Rebarbação	180	200	
26	15.06.94	tarde	Acabamento	Prensa Esteira	110	200	
27	15.06.94	tarde	Acabamento	Linha de Rebarbação	80	200	
28	15.06.94	tarde	Expedição	Depósito	200	200	
29	15.06.94	tarde	Expedição	Pintura	200	300	
30	15.06.94	tarde	Modelaria	Fresa	150	500	
31	15.06.94	tarde	Modelaria	Torno	450	500	
32	15.06.94	tarde	Modelaria	Bancadas	240	500	
33	15.06.94	tarde	Modelaria	Serra Circular	150	300	
34	15.06.94	tarde	Laboratório	Bancadas	600	500	
35	15.06.94	tarde	laboratório	Spectrolab	300	500	
36	15.06.94	tarde	Administrativo	Recepção	300	500	
37	15.06.94	tarde	Administrativo	Compras	500	500	
38	15.06.94	tarde	Administrativo	Compras/Gerência	600	500	
39	15.06.94	tarde	Administrativo	Secretária	500	500	
40	15.06.94	tarde	Administrativo	Contabilidade	350	500	

Rubrica e Carimbo
 Em 18/10/99
 COPIA CONFERE COM ORIGINAL

5/2/99