

N	O	DATA	HORA	SETOR	ATIVIDADE OPERAÇÃO LOCAL	NÍVEL		CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO
						NÍVEL MEDIDO (LUX)	MÍNIMO RECOMENDADO (LUX)	
11	06.01.94	Manhã	Automóveis		Injetora 44	200	200	Iluminação natural e artificial
12	06.01.94	Manhã	Automóveis		Injetora 42	200	200	Iluminação natural e artificial
13	06.01.94	Manhã	Huaco I		Injetora 20	400	100	Iluminação natural e artificial
14	06.01.94	Manhã	Huaco I		Injetora 21	270	200	Iluminação artificial
15	06.01.94	Manhã	Huaco I		Injetora 22	120	200	Iluminação artificial
16	06.01.94	Manhã	Huaco I		Injetora 10	440	200	Iluminação artificial e natural
17	06.01.94	Manhã	Huaco I		Injetora 19	440	200	Iluminação artificial e natural
18	06.01.94	Manhã	Huaco I		Injetora 17	470	200	Iluminação artificial e natural
19	06.01.94	Manhã	Manutenção		Local de solda	400	200	Iluminação natural e artificial
20	06.01.94	Manhã	Manutenção		Manobras mecânicas	500	500	Iluminação natural e artificial