

Iluminamento

**Núcleo de Pesquisa e Apoio à Indústria - NAI
S.A.
Centro de Ciências Tecnológicas
Laudo nº 0020/95/NAI - Fl. 3 de 3**

Empresa: Indl. Hahn Ferrabraz

Endereço: Sapiranga - RS

Nº	Data	Turno	Setor / Descrição	Atividade Operação Local	Nível de Iluminamento (LUX)		Condições da Medição
					Medido	Mínimo Recomendado	

41	15.06.94	tarde	Administrativo	Contabilidade/Gerência	420	500	
42	15.06.94	tarde	Administrativo	CPD	200	500	
43	15.06.94	tarde	Administrativo	Sala Médico	290	500	
44	15.06.94	tarde	Administrativo	Sala Recursos Humanos	300	500	

Cópia conferida com original
 Em 13/10/99
 Rubrica e Carimbo

8

4/10/99