

SECT

AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

EMPRESA: TRAXOS MARCHINI E CIA LTDA

ME DI C O N O	DATA	HORA	SETOR	ATIVIDADE OPERACÃO LOCAL	NÍVEL MEDIDO (LUX)	NÍVEL MÍNIMO RECO- MENDADO (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
61	15.01.93	Manhã	Almox. de couro	Painel do túnel	20	200	Iluminação natural e artificial
62	15.01.93	Manhã	Laboratório físico- químico	Análises físicas	500	500	Iluminação natural e artificial
63	15.01.93	Manhã	Laboratório físico- químico	Análises físicas (me- sa)	4000	500	Iluminação natural e artificial
64	15.01.93	Manhã	Laboratório físico- químico	Análises químicas	500	500	Iluminação natural e artificial
65	15.01.93	Manhã	Lab. de amostras	Cabine de pintura	600	500	Iluminação natural e artificial
66	15.01.93	Manhã	Lab. de amostras	Bancada central	1200	500	Iluminação natural e artificial
67	15.01.93	Manhã	Lab. de amostras	Prep. de produtos	650	500	Iluminação natural e artificial
68	15.01.93	Manhã	Lab. de amostras	Túnel de aplicação de tinta	500	500	Iluminação natural e artificial
69	15.01.93	Manhã	Acabamento em cores	Alimentação do túnel 29	200	500	Iluminação natural e artificial
70	15.01.93	Manhã	Acabamento em cores	Na saída do túnel 29	280	500	Iluminação natural e artificial