

SEST

AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

Empresa: AHABEO ROSSI S.A. METALÚRGICA E MECÂNICAS

MEDICÃO Nº	DATA	HORA	SETOR	ATIVIDADE OPERAÇÃO LOCAL	NÍVEL MEDIDO (LUX)	NÍVEL MÍNIMO RECOMENDADO (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDICÃO
11	21.01.93	Manhã	Usinagem	Torno revólver	800	1000	Influência iluminação natural e artificial
12	21.01.93	Manhã	Usinagem	Fresa vertical com três cabeçotes	1000	1000	Influência iluminação natural e artificial
13	21.01.93	Manhã	Usinagem	Fresas	400	1000	Influência iluminação natural e artificial
14	21.01.93	Manhã	Usinagem	Furadeiras pneumáticas	900	300	Influência iluminação natural e artificial
15	21.01.93	Manhã	Usinagem	Furadeiras de coluna	800	300	Influência iluminação natural e artificial
16	21.01.93	Manhã	Usinagem	Brochadeira	400	300	Influência iluminação natural e artificial
17	21.01.93	Manhã	Usinagem	Fresas copiadoras	600	1000	Influência iluminação natural e artificial
18	21.01.93	Manhã	Usinagem	Fresas verticais e furadeiras	800	1000	Influência iluminação natural e artificial
19	21.01.93	Manhã	Usinagem	Montagens em bancadas	1500	500	Influência iluminação natural e artificial
20	21.01.93	Manhã	Usinagem	Fresas vert. de centro de usinagem CNC	5000	1000	Influência iluminação natural e artificial