

SESI

AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

Empresa: Calçados Elcemy Indústria e Comércio Ltda.				Setor: 03 - Esteira		
MEDIÇÃO Nº	DATA	TURNO	ATIVIDADE / OPERAÇÃO / LOCAL	NÍVEL MEDIDO (LUX)	NÍVEL MÍNIMO RECOMENDADO (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
24	04/09/98	tarde	Boda de colocação de etiqueta no calçado	1500	1000	iluminação artificial
25	04/09/98	tarde	Boda de colocação de etiqueta em caixas	1600	1000	iluminação artificial
26	04/09/98	tarde	Bancada de montagem de caixas	1500	1000	iluminação artificial
27	04/09/98	tarde	Bancada de revisão	1900	1000	iluminação artificial
28	04/09/98	tarde	Bancada de montagem de tampas	1700	1000	iluminação artificial
29	04/09/98	tarde	Boda de colocação de palmilhas internas	1550	1000	iluminação artificial
30	04/09/98	tarde	Máquina de aplicar cola em palmilhas	1700	1000	iluminação artificial
31	04/09/98	tarde	Cabine de aplicar cola	1450	1000	iluminação artificial
32	04/09/98	tarde	Retirar calçados da forma	1700	1000	iluminação artificial
33	04/09/98	tarde	Escova de polimento	1500	1000	iluminação artificial
34	04/09/98	tarde	Bancada de aplicação de creme antik com espuma	1700	1000	iluminação artificial
35	04/09/98	tarde	Escova de polimento	1500	1000	iluminação artificial
36	04/09/98	tarde	Bancada de aplicação de creme antik	1400	1000	iluminação artificial
37	04/09/98	tarde	Prensa "mosquito"	1100	1000	iluminação artificial