

AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

Empresa: IRMÃOS MARCHINI E CIA. LTDA

MEDICÃO Nº	DATA	HORA	SETOR	ATIVIDADE OPERAÇÃO LOCAL	NÍVEL MEDIDO (LUX)	NÍVEL MÍNIMO RECO- MENDADO (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDICÃO
71	15.01.93	Manhã	Acabamento em cores	Alimentação do túnel 31	450	500	Iluminação natural e artificial
72	15.01.93	Manhã	Acabamento em cores	Saída do túnel 31	350	500	Iluminação natural e artificial
73	15.01.93	Manhã	Acabamento em cores	Alimentação do túnel 33	350	500	Iluminação natural e artificial
74	15.01.93	Manhã	Acabamento em cores	Na saída túnel 33	250	500	Iluminação natural e artificial
75	15.01.93	Manhã	Lab. de tintas	Centro da área	500	500	Iluminação natural e artificial
76	15.01.93	Manhã	Acabamento branco	Entrada túnel 37	450	500	Iluminação natural e artificial
77	15.01.93	Manhã	Acabamento branco	Na saída do túnel 37	450	500	Iluminação natural e artificial
78	15.01.93	Manhã	Acabamento branco	Na entrada túnel 384	600	500	Iluminação natural e artificial
79	15.01.93	Manhã	Acabamento branco	Na saída túnel 384	500	500	Iluminação natural e artificial
80	15.01.93	Manhã	Acabamento branco	Na alimentação do túnel 340	600	500	Iluminação natural e artificial