

Quadro de Avaliação de Riscos Ambientais
AGENTES PERIGOSOS

Empresa: Maxi Solados de Poliuretano Ltda.		Setor: PINTURA / QUÍMICA		Nº de Funcionários: TODOS
AGENTE AVALIADO	DESCRIÇÃO	ÁREA DE RISCO	ENQUADRAMENTO LEGAL	ORIENTAÇÃO (IV PARTE)
PRESENÇA DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS	<p>-GRANDE VOLUME DE SOLVENTES E TINTAS NO SETOR DE QUÍMICA.</p> <p>- GRANDE VOLUME DE TINTAS NAS MÁQUINAS DE PINTURA POR IMERSÃO NO SETOR DE PINTURA. EXISTEM TAMBÉM LATAS DE TINTA NA ÁREA DAS CABINES DE PINTURA, EM VOLUME SUPERIOR A 200 LITROS, ALÉM DE UM OU OUTRO RECIPIENTE CONTENDO LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS.</p> <p>- GRANDE VOLUME DE GLP NO SETOR DE MATRIZARIA, DESTINADO AO FORNO DE FUNDIÇÃO.</p>	TODA ÁREA DO RECINTO, CONSEQUENTEMENTE, OS FUNCIONÁRIOS FICAM EXPOSTOS NA ÁREA DE RISCO.	ANEXO 2, NR-16, PORTARIA 3214/78	<p>- CRIAR DEPÓSITO APROPRIADO PARA LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS. ATENDENDO RECOMENDAÇÕES NO TEXTO. O DEPÓSITO ATUAL COLOCA EM RISCO A EXISTÊNCIA DA EMPRESA.</p> <p>- OU, COLOCAR PORTA CORTA-FOGO PARA ISOLAR O SETOR DE QUÍMICA E DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS.</p> <p>- CRIAR DEPÓSITO APROPRIADO PARA INFLAMÁVEIS GASOSOS NO SETOR DE MATRIZARIA.</p> <p>- REDUZIR O VOLUME DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS PARA UM VOLUME INFERIOR A 200 LITROS NO INTERIOR DA FÁBRICA.</p> <p>- RETIRAR TODAS LATAS VAZIAS DOS SETORES DE PRODUÇÃO.</p> <p>- ISOLAR O SETOR DE PINTURA POR IMERSÃO E RESTRINGIR A ENTRADA DE PESSOAS NA ÁREA APENAS AO PESSOAL NECESSÁRIO.</p> <p>- RESTRINGIR A ENTRADA DE PESSOAS NAS ÁREAS DE RISCO APENAS AO PESSOAL NECESSÁRIO.</p>