

SESI

AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

Empresa: ANADRO ROSSI S.A. METALÚRGICA E MONTAGENS

M E D I C A O N º	DATA	HORA	SETOR	ATIVIDADE OPERAÇÃO LOCAL	NÍVEL MEDIDO (LUX)	NÍVEL MÍNIMO RECO- MENDADO (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
01	21.01.93	Manhã	Usinagem	Tornos automáticos	1000	1000	Influência iluminação natural e artificial
02	21.01.93	Manhã	Usinagem	Tornos manuais	1000	1000	Influência iluminação natural e artificial
03	21.01.93	Manhã	Usinagem	Fresa copiadeira	350	1000	Influência iluminação natural e artificial
04	21.01.93	Manhã	Usinagem	Fresas horizontais	300	1000	Influência iluminação natural e artificial
05	21.01.93	Manhã	Usinagem	Tornos semi-automáticos	700	1000	Influência iluminação natural e artificial
06	21.01.93	Manhã	Usinagem	Furadeiras verticais	450	500	Influência iluminação natural e artificial
07	21.01.93	Manhã	Usinagem	Fresas	400	1000	Influência iluminação natural e artificial
08	21.01.93	Manhã	Usinagem	Conjunto de furadeiras verticais	800	500	Influência iluminação natural e artificial
09	21.01.93	Manhã	Usinagem	Fresas	700	1000	Influência iluminação natural e artificial
10	21.01.93	Manhã	Usinagem	Escapeladora vertical	1000	1000	Influência iluminação natural e artificial