

SECT

AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

Empreita: ITRAKOS HOSHIMI E CIA LTDA

MEMORIAL CADASTRAL	DATA	HORA	SETOR	ATIVIDADE	OPERACÃO LOCAL	NIVEL MEDIDO (LUX)	NIVEL MÍNIMO RECOMENDADO (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
81	15.01.93	Manhã	Acabamento branco	Na saída do túnel 249		720	500	Iluminação natural e artificial
82	15.01.93	Manhã	Imprensa	Imprensa 47		420	500	Iluminação natural e artificial
83	15.01.93	Manhã	Imprensa	Imprensa 50		340	500	Iluminação natural e artificial
84	15.01.93	Manhã	Imprensa	Imprensa 52		600	500	Iluminação natural e artificial
85	15.01.93	Manhã	Imprensa	Imprensa 51		300	500	Iluminação natural e artificial
86	15.01.93	Manhã	Expedição 1 e 2	Expedição 1		500	200	Iluminação natural e artificial
87	15.01.93	Manhã	Administrativo	Escritório do Lab de amostra		1000	500	Iluminação natural e artificial
88	15.01.93	Manhã	Administrativo	Atendimento técnico		800	500	Iluminação natural e artificial
89	15.01.93	Manhã	Administrativo	Atendimento técnico (micro)		600	500	Iluminação natural e artificial
90	15.01.93	Manhã	Administrativo	Faturamento		900	500	Iluminação natural e artificial