

MEDICÃO Nº	DATA	HORA	SETOR	ATIVIDADE OPERAÇÃO LOCAL	NÍVEL MEDIDO (LUX)	NÍVEL MÍNIMO RECOMENDADO (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
1	02.12.86	Manhã	Costura	Máquina passar fita nº 1397	600	1000	Influência iluminação natural e artificial
2	"	"	"	Máquina costura nº 1375159	600	1000	" " " "
3	"	"	"	Máquina abrir costura	500	1000	" " " "
4	"	"	"	Mesa de revisão	600	1000	" " " "
5	"	"	"	Mesa de virado dos cortes	500	1000	" " " "
6	"	"	"	Mesas de revisão com queima de fios	450	1000	" " " "
7	"	"	"	Máquina costura nº 0618	400	1000	" " " "
8	"	"	"	Máquina costura nº 0625	650	1000	" " " "
9	"	"	"	Mesas de preparação dos calcanhares	400	1000	" " " "
10	"	"	"	Mesas de preparação das gaspeas	450	1000	" " " "

TÉCNICO Eng<sup>o</sup> Fernando Carvalho Laydner