

MEDICAO Nº	DATA	HORA	SETOR	ATIVIDADE OPERAÇÃO LOCAL	NIVEL MEDIDO (LUX)	NIVEL MINIMO RECOMENDADO (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
31	23.11.90	manhã	Fulões/Secagem	fulões (lab)	410	250	iluminação artificial
32	"	"	" "	mesa do encarregado do laboratório	220	500	" "
33	"	"	Almoxarifado de produtos e peças	geral	2000	150	" " e natur
34	"	"	"	entre prateleiras	150	150	iluminação artificial
35	"	"	"	mesa do Eliseu	170	500	" "
36	"	"	"	mesa do Miguel	180	500	" "
37	"	"	Expedição	mesa de enrolar couros	540	250	" " e natur
38	"	"	Acabamento	cabine de matização	800	500	" " "
39	"	"	"	mesas de controle	1500	500	" " "
40	"	"	"	mesa de pesagem	1500	500	" " "

**TÉCNICO** Eng<sup>o</sup> Marco Antônio Cabral Niederauer